

DRIFTSJOURNAL FOR MIDLERTIDIG OVERNATNING

Driftsjournalen skal føres hver gang, lokalet benyttes til overnatning. Husk at opbevare et print af driftsjournalen på overnatningsstedet.

For lokalet gælder de afkrydsede kontrolpunkter herunder. Det skal kontrolleres, at disse overholdes før og under brugen af lokalet, for hver dag der overnattes.

Navn på sted:	Adresse:
Følgende skal kontrolleres ☐ Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. ☐ Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. ☐ Flugtvejsdøre og flugtvejsbelysning og/eller skilte er synlige og lyser klart og tydeligt. ☐ Hvis der anvendes røgalarmer som varsling er de afprøves. ☐ Hvis lokalet er dækket af Automatisk varslingsanlæg, skal det sikres at det er funktionsdueligt. ☐ Branddøres og andre selvluukkende døres lukkefunktion er funktionsduelige. ☐ Lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er funktionsduelig ☐ Belægningsplan eller opslag med angivelse af antal overnattende personer er anbragt et synligt sted. ☐ Brandslukningsmateriel er på plads og tilgængeligt. ☐ Brand- og evakueringsinstruks er ophængt synligt i rummet. ☐ Generelle ordensregler er ophængt. Ansvarlige ledere har modtaget instruktion om: ☐ Evakueringsprocedure inkl. optælling ved samlingssted. ☐ Det tilladte antal personer ☐ Ordensreglerne ☐ Brug og placering af brandslukningsmateriel. <i>Som ansvarlig for dette lokale og driftsansvarlig for at overholde brandsikrings-kontrollen, kvitteres herunder.</i>	
Dato:	Navn:
Underskrift:	

Driftsjournalen er udarbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Bilag 11b: Præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatning i bygninger