



Ordensregler

Forebyggelse af brand

Midlertidige overnatninger

- Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, skal altid være fremkommelige. Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet.
- Flugtvejspassager, herunder passager i flugtveje, skal være frie og ryddelige i hele passagens bredde.
- Der skal være fri adgang til brandslukningsudstyr.
- For overnatningslokaler med redningsåbninger, der skal benyttes i forbindelse med redning eller evakuering, skal de kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene.
- Branddøre må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.
- Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende, medmindre dette fremgår af byggeriets DKV-plan eller godkendelse af kommunalbestyrelsen eller beredskabsmyndigheden.

